								Пеј	речень	ава	рий	за 20	14 год			
№ п/п	Классифи кация нарушени	№ п/п за мес.	Дата и вре отключен число, месяц		Дата и вр включе число, месяц		Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защит ы		Поврежденный элемент		Причина повреждения	принятые меры	Недоот пуск кВт.ч
за год	Я									auc	ВАРЬ					
										ЛПС	APD	'			1	
				10.0-			-					_				1.0
	авария	1	04.01.2014	13:37	04.01.2014	13:37	Ленинский район	ПС Северная	яч.66		КЛ	бал	ТП-1132 яч.7- яч.66 ПС Северная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	13
2 8	авария	2		23:36	06.01.2014	0:53	Ленинский район	РП-106	яч.8	3H3	РΠ	бал	Срабатывание средств защиты	прочие	выполнен осмотр	68
	авария	3	08.01.2014	22:40	08.01.2014	23:02	Заволжский район	ГПП-1 НГ	яч.5	3H3	КЛ	бал	РП-504 яч.9 - яч.5 ГПП НГ-1 (к.Б.)	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	726.1
4 a	авария	4	10.01.2014	11:14	10.01.2014	12:00	Железнодорожный район	ПП-3941	яч.7	-	ВЛ	бал	ВЛ-6 кВ с ТП-3845 яч.3	естественный износ	выполнен текущий ремонт	31.1
	авария	5 6	11.01.2014 26.01.2014	15:35 14:27	11.01.2014 26.01.2014	23:32 15:17	Железнодорожный район Ленинский район	ТП-3067 ПС Северная	яч.7 яч.51	то	КЛ КЛ	бал бал	ТП-3067 яч.7- ВЛ-6 кВ ТП-1318 яч.5 - яч.1 ТП-1323	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта вкл.в план кап.ремонта	79 114
	авария авария	7	26.01.2014	20:19	26.01.2014	21:23	Железнодорожный район	ПС Северная	яч.51	TO	КЛ	бал	РП-335 яч.5- яч.448 ПС Южная	естественный износ естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	152
8 8	авария	8	29.01.2014	5:35	29.01.2014	6:55	Заволжский район	ГПП-1 НГ	яч.440	10	КЛ	бал	ТП-5041 яч.5-ТП-5042 яч.5	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	182
	авария авария	9	29.01.2014	6:00	29.01.2014	7:22	Заволжский район	РП-516	яч.13	+	ТП	бал	КЗ на ВН яч.7 ТП-5042	естественный износ	выполнен текущий ремонт	54
	авария	10	30.01.2014	11:21	30.01.2014	20:12	Железнодорожный район	ПС Луговая	яч.12	MT3	ТΠ	бал	вводной руб-к в РУ-0,4 кВ ТП-3П-1411	естественный износ	выполнен текущий ремонт	37
10 6	авария	10	30.01.2014	11.21	30.01.2014	20.12	лелезнодорожный район	гто луговая	лч. 12				[вводной руо-к в 1 3-о,4 кВ 111-311-1411	естественный износ	выполнен текущий ремонт	37
										ФЕВ	PAJII					
													с.Кувшиновка скважина Водоканана.			
11 a	авария	1	07.02.2014	14:00	07.02.2014	21:10	Железнодорожный район	ТП-3П-1402		1	тр-р	бал	Повреждение тр-ра (25 кВА)	естественный износ	выполнена замена тр-ра	21
	авария	2		20:22	09.02.2014	21:19	Засвияжский район	РП-223	яч.16		КЛ	бал	ТП-2681 яч.6-яч.6 ТП-2684	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	370.
13 a	авария	3	14.02.2014	6:10	14.02.2014	6:45	Заволжский район	РП-503	яч.14	TO	КЛ	бал	ТП-5070 яч.6-яч.8 ТП-5091 (в заделке)	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	14
4.4		4	45 00 0044	22.45	40 00 0044	0.20	36	ПС Памера в ма		0110	тп	e	Сгорели 2 ПК на Т1 в ТП-3050, повреждена вв			40
14 (	авария		15.02.2014	23:45	16.02.2014	0:30	Железнодорожный район	ПС Центральная	I с.ш.	3H3	КΠ	бал	каб. Перемычка на Т1	естественный износ	выполнен текущий ремонт	12
15 a	авария	5 6	17.02.2014 20.02.2014	16:38 14:25	17.02.2014 20.02.2014	16:50 16:25	Заволжский район	ПС Заволжская РП-402	яч.40 яч.13	MT3 TO	КЛ	бал бал	РП-406 яч.12-яч.40 ПС Заволжская (каб.А) ТП-4037 яч.3-яч.13 РП-402	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	на XX 130
	авария	7	20.02.2014	14:25	20.02.2014	15:10	Заволжский район Заволжский район	PΠ-402	яч.13	TO	КЛ	бал	ТП-4062 яч.1-яч.11 РП-404	естественный износ естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	
	авария авария	8	27.02.2014	8:40	27.02.2014			ГПП НГ-1	яч.11	TO	КЛ	бал	ТП-5104 яч.35 ГПП "НГ-1"	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта вкл.в план кап.ремонта	31:
10	авария	0	27.02.2014	0.40	27.02.20141	п оез наг	Заволжский район	11111111-1	яч.ээ			Uali	111-3104 94:3311III 1II-1	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	
										MA	<b>\PT</b>					
	авария	1	03.03.2014	11:33	03.03.2014	12:12	Ленинский район	ПС Северная	яч.44	TO	ВЛ	бал	ВЛЗ-10 кВ от ТП-1504-ПП-1813	естественный износ	выполнен текущий ремонт	64
	авария	2	06.03.2014	19:09	06.03.2014	19:59	Ленинский район	РП-108	яч.13		ΚЛ	бал	РП-108 яч.13-РП-128 яч.17	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	453.6
	авария	3	07.03.2014	0:37	07.03.2014	без откл.	Ленинский район	ПС Центральная	III с.ш.	3H3	ΚЛ	бал	в/в кабель в TП-1096 на T1	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	
22 8	авария	4		20:21	17.03.2014	0:11	Засвияжский район	ПС Отрада	яч.17	TO	ΚЛ	бал	ТП-2П-1656 - ВЛ	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	13
23 8	авария	5		21:15	18.03.2014	22:12	Заволжский район	ГПП-НГ-1	яч.1	MT3	КЛ	бал	РП-502 яч.13-ГПП-1 яч.1	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	1508.5
24 a	авария	6	18.03.2014	15:13	18.03.2014	15:54	Железнодорожный район	РП-307	яч.2		КЛ	бал	ТП-3450 яч.2-ТП-3476 яч.6	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	27
															выполнен осмотр	
25 a	авария	7	19.03.2014	9:55	19.03.2014	13:04	Заволжский район	РП-404	яч.20	TO	РΠ	бал	Срабатывание средств защиты	прочие	оборудования	906.5
26 a	авария	8	20.03.2014	11:13	20.03.2014	11:13	Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.306		КЛ	бал	ТП-2668-ПС "Ульяновская" яч.306	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	
07			04 00 0044	4405	04 00 0044	44.50		DD 4000	l _			_			выполнен осмотр	
27	авария	9	21.03.2014	14:05	21.03.2014	14:53	Ленинский район	ПП-1898	яч.5	0.10	ПП	бал	Срабатывание средств защиты	прочие	оборудования	70
	авария	10	24.03.2014	11:16	24.03.2014	12:39	Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.303	3H3	КЛ	бал	ПС Ульяновская яч.303-ТП-2522 яч.5	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	814.
28a a	авария	10a 11	24.03.2014 24.03.2014	11:16 8:38	24.03.2014 24.03.2014	12:39 11:43	Засвияжский район Засвияжский район	ПС Ульяновская ГПП УРЛЗ	яч.303 яч.105	3H3 3H3	КЛ КЛ	бал бал	ТП-2795 яч.4-ТП-2412 ПС УРЛЗ яч.105-ТП-2267	естественный износ естественный износ	вкл.в план кап.ремонта вкл.в план кап.ремонта	74
	авария авария	11a	24.03.2014	8:38	24.03.2014	11:43	Засвияжский район	ГПП УРЛЗ	яч. 105	3H3	КЛ	бал	ТП-2267 яч.4-ТП-2297 яч.2	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	74
	авария авария	116	24.03.2014	8:38	24.03.2014	11:43	Засвияжский район	ГПП УРЛЗ	яч.105	3H3	КЛ	бал	ТП-2297 яч.4-111-2297 яч.2	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	
	авария	12		20:09	24.03.2014	22:50	Заволжский район	ПС Восточная	яч.309	3H3	КЛ	бал	ПС Восточная яч.309 на РП-402 яч.10	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	без откл
	авария	13	31.03.2014	1:20	31.03.2014	4:40	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.109	TO	КЛ	бал	ТП-3601 яч.1-яч.3 ТП-3602 яч.	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	55
	авария	14	31.03.2014	1:20	31.03.2014	5:50	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.139	ТО	КЛ	бал	ТП-3184 - яч.139 ПС Южная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	
33 8	авария	15	31.03.2014	3:10	31.03.2014	5:59	Железнодорожный район	РП-335	яч.14	TO	КЛ	бал	ТП-3443 яч.5-яч.3 ТП-3552	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	88
	авария	16	31.03.2014	16:02	31.03.2014	16:56	Ленинский район	ПС Северная	яч.62	TO	КЛ	бал	ТП-1109 яч.2-на ВЛЗ-10 кВ (оп. 32)	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	100
35 a	авария	17	31.03.2014	17:05	31.03.2014	18:10	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.226	MT3	ΚЛ	бал	РП-307 яч.8 - яч.226 ПС Южная	вина персонала	вкл.в план кап.ремонта	161
										АΠР	ЕЛЬ					
36	авария	1	05.04.2014	15:13	05.04.2014	17:25	Железнодорожный район	ПС Луговая	яч.13	1	вл	бал	неизвестными откл. РЛНД линии под нагрузкой	воздейстие посторонних	выполнен осмотр	
30 F		2	06.04.2014	17:32	06.04.2014	19:05	Ленинский район	PΠ-111	яч.16	1	КЛ	бал	TП-1051 яч.3-яч.4 ТП-1771	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	8
	авария															
	авария авария	3	09.04.2014	10:36	09.04.2014	13:45	Железнодорожный район	ПС УМЗ	яч.45	3H3	ΚЛ	бал	ТП-3366 -яч.4 ТП-3719 (каб. А и Б)	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	41

								Пеі	речень	аваг	рий	за 20	14 год			
№ п/п	<sub>′п</sub> Классифи № п/п		Дата и врем отключени:		Дата и вр включе		Район	Наименование	<u> </u>	Тип				Поминио поррождения	TRIVICTUO MORU	Недоот
за год	нарушени я	за мес.	число, месяц	час	число, месяц	час	Раион	присоединения	№ яч.	защит			Поврежденный элемент	Причина повреждения	принятые меры	пуск кВт.ч
40	авария	5	11.04.2014 бе	ез.откл	11.04.2014	без откл	Железнодорожный район	без отключения			ΚЛ	бал	РП-346 яч.4 -яч.206 ПС Центральная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	без отключения
41	авария	6	16.04.2014	19:34	16.04.2014	20:26	Железнодорожный район	РП-310	яч.22	TO,MT	ΚЛ	бал	ТП-3620 яч.2 - яч.22 РП-310	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	189
41a	авария	6a	16.04.2014	19:34	16.04.2014	20:26	Железнодорожный район	РП-310	яч.22	TO,MT	ΚЛ	бал	ТП-3208 яч.6-яч.3 ТП-3620	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	(
42	авария	7	16.04.2014	14:25	16.04.2014	15:40	Ленинский район	ПС Ишеевка	яч.17		ВЛ	бал	ВЛ-10 кВ на ТП-1П-1432	естественный износ	выполнен текущий ремонт	(
43	авария	8		0:05	19.04.2014	0:50	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.604	TO	ΚЛ	бал	ТП-3165 яч.10 -яч.604 ПС Центральная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	на XX
44	авария	9		16:53	24.04.2014	18:37	Засвияжский район	РП-231	яч.3		ВЛ	бал	ВЛ-6 кВ отключена действием защиты	стихийные явления	выполнен осмотр	272
45	авария	10		18:30	24.04.2014	19:07	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.129		ΚЛ	бал	ТП-3710 яч.5-яч.129 ПС Южная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	257
46	авария	11		6:49	25.04.2014	7:49	Засвияжский район	РП-215	яч.5		КЛ	бал	ТП-2289 яч.1-яч.3 ТП-2578	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	673
47	авария	12		6:49	25.04.2014	6:49	Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.108		ΚЛ	бал	ТП-2724 - яч.108 ПС Ульяновская	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	C
48	авария	13	26.04.2014	12:20	26.04.2014	13:05	Засвияжский район	ПС Отрада	яч.17	-	КЛ	бал	ТП-2П-1656 - ВЛ	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	
								1		M	ΑИ			I		1
															выполнен капитальный	
49	авария	1	02.05.2014	20:43	02.05 2014	без откп	Засвияжский район	РП-214	яч.6		пп	бал	Поврежден ПП -2230 (ДТП на Моск.шоссе)	постороннее воздействие	ремонт	170
50	авария	2	06.05.2014 66		06.05.2014		Железнодорожный район	ПС Южная	III с.ш.	1	кл	бал	ТП-3246- ТП-3709	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	без отключения
51	авария	3	07.05.2014 бе				Ленинский район	РП-Лесные ресурс			КЛ	бал	РП-Лесные ресурсы яч.3-ТП-ВПУ Искра-2	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	без отключения
<u> </u>	аварии		01.00.2011	30.01.01	07.00.2011	000 01101	Janes Paries	T T T T CON E D C C J P	071.110			- Cusi	коронация кабельной заделки в яч.5 ТП-	COTOCT BOTH ISIN FIGURE		000 0110110 10111111
52	авария	4	08.05.2014 бе				Железнодорожный район	без отключения			ΚЛ	бал	3108a	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	без отключения
53	авария	5	09.05.2014	9:42	09.05.2014	10:14	Ленинский район	ПС Северная	яч.62	TO	ΚЛ	бал	ПП-1020 яч.1 яч.62 ПС Северная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	321.088
															выполнен осмотр	
54	авария	6		15:31	11.05.2014	16:18	Ленинский район	ПП-1898	яч.5		ПП	бал	Срабатывание средств защиты	прочие	оборудования	482.5
55	авария	7		10:33	13.05.2014	12:55	Железнодорожный район	РП-318	яч.24		РΠ	бал	Срабатывание средств защиты	прочие	выполнен осмотр	1275.08
56	авария	8	13.05.2014 бе		13.05.2014		Ленинский район	без отключения			КЛ	бал	ТП-1138 яч.3 яч.63 ПС Северная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	без отключения
57	авария	9		9:10	14.05.2014	10:19	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.139		ΚЛ	бал	ТП-3184 яч.1-ТП-3719	воздействие посторонних	вкл.в план кап.ремонта	без нагр.
58	авария	10		0:28	15.05.2014	2:57	Железнодорожный район	РП-307	яч.14	3H3	ΚЛ	бал	ТП-3549 яч.3-яч.1 ТП-3555	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	774
58a	авария	10a		0:28	15.05.2014	2:57	Железнодорожный район	РП-307	яч.14	3H3	КЛ	бал	ТП-3436 яч.3-яч.1 ТП-3476	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	0
59	авария	11		13:30	15.05.2014	14:56	Засвияжский район	РП-226	яч.4	TO	КЛ	бал	ТП-2674 яч.8-ТП-2690 яч.3	воздействие посторонних	вкл.в план кап.ремонта	407
60	авария	12		11:22	16.05.2014	12:49	Засвияжский район	РП-203	яч.33		КЛ	бал	ТП-2348 яч.4-ТП-2349 яч.4	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	95
60a	авария	12a		11:22	16.05.2014	12:49	Засвияжский район	РП-203	яч.33		КЛ	бал	ТП-2202 яч.6-яч.4-2348	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	0
61	авария	13		10:54	20.05.2014	11:54	Ленинский район	РП-106	яч.3		ВЛ	бал	ВЛ-10 кВ от яч.3 РП-106	естественный износ	выполнен текущий ремонт	100
62	авария	14		6:20	21.05.2014	7:02	Засвияжский район	РП-203	яч.7	3H3	РΠ	бал	Срабатывание средств защиты	прочие	выполнен текущий ремонт	219.12 358.87
63	авария	15		8:25 8:25	21.05.2014 21.05.2014	10:10	Ленинский район	PΠ-137 PΠ-137	яч.14 яч.20	3H3	КЛ КЛ	бал	ТП-1304 яч.3-ТП-1306 яч.8	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	358.87 241.23
64	авария	16 17		8:28	21.05.2014	9:17 9:24	Ленинский район				ΚЛ	бал бал	ТП-1784 яч.3-яч.20 РП-137 РП-111 н яч.18-яч.311 ПС Центральная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	1133.49
65	авария	18		14:30	21.05.2014	15:50	Ленинский район	ПС Центральная ПС Свияга	яч.311 яч.155	TO	ВЛ	бал	ВП-6 кВ с яч.4 ПП-2960	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	230
66 67	авария	19		1:04	22.05.2014	1:05	Засвияжский район Ленинский район	ПС Свияга	яч.155	3H3 TO	КЛ	бал	ТП-1132 яч.7-яч.66 ПС Северная	естественный износ естественный износ	выполнен текущий ремонт вкл.в план кап.ремонта	
68	авария	20		2:26	22.05.2014	3:05		РП-133	яч.оо	TO	КЛ	бал	ТП-1732 яч.7-яч.66 ПС Северная ТП-1732 яч.4-яч.6 ТП-1742		•	нагр.перек 55
00	авария	20	22.03.2014	2.20	22.03.2014	3.03	Ленинский район	F11-133	яч.1	10	NJ I	Uali	111-1732 94.4-94.0 111-1742	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	55
													в ТП-1099 при включении ВН на Т1			
69	авария	21	22.05.2014	11:00	22.05.2014	11:15	Ленинский район	ПС Северная	яч.44	мтз	ТΠ	бал	дугогасящий нож включился помимо камеры	естественный износ	выполнен текущий ремонт	173
70	авария	22	22.05.2014	17:45	22.05.2014	19:43	Засвияжский район	РП-204	яч.7	TO	ΚЛ	бал	ТП-2344 яч.3-яч.6 ТП-2345	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	581
71	авария	23	23.05.2014	11:15	23.05.2014	12:23	Засвияжский район	РП-227	яч.17	TO	РΠ	бал	Срабатывание средств защиты	прочие	оборудования	120
72	авария	24	28.05.2014	11:08	28.05.2014	12:09	Засвияжский район	ПС Свияга	яч.350	ТО	ΚЛ	бал	РП- 220 яч.11-яч.350 ПС Свияга (каб.Б)	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	1162
73	авария	25	28.05.2014	11:14	28.05.2014	12:12	Засвияжский район	ПС Свияга	яч.149	TO	ΚЛ	бал	РП- 223 яч.7-яч.149 ПС Свияга (каб.А)	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	1328
74	авария	26	28.05.2014	12:52	28.05.2014	13:41	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.111	MT3	КЛ	бал	РП-316 яч.11-яч.111 ПС Южная	воздействие посторонних	вкл.в план кап.ремонта	124.5
										ИЮ	НЬ					
7-		,	04.00.004.4	4:00	04.00.004	4.51	0	EDD LIE ?			ICE.	<u> </u>				0.100 ==
75	авария	1		4:00	01.06.2014	4:54	Заволжский район	ГПП НГ-2	0.4		КЛ	_	РП-515 яч.7-яч.15 ГПП-НГ-2 (каб.А)	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	2126.37
76	авария	2	02.06.2014	4:25	02.06.2014	4:25	Засвияжский район	РП-203	яч.34	TO	КЛ	бал	ТП-2198- яч.34 РП-203	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	нагр перекл
77		3	02.06.2014	6:55	02.06.2014	12:37	Полицокий ройо:	ПС Отрада	яч.3	3H3	вл	605	у ТП-1П-1345 демонтирован шлейф ф.В на ВЛ- 10 кВ с яч.3 ПС Отрада	OOTOOTBOURE IF HOUSE	PLIFORUOU TOIGHUNG SCHOOL	160
78	авария авария	4		18:03	02.06.2014	18:06	Ленинский район  Засвияжский район	РП-223	яч.3 яч.15	3H3	КП	бал бал	то кв с яч.3 пс Отрада ТП-2674-яч.15 РП-223	естественный износ воздействие посторонних	выполнен текущий ремонт вкл.в план кап.ремонта	200
79	авария	5		18:00	03.06.2014	21:00	Железнодорожный район	PΠ-307	яч.15	TO+3H		бал	ТП-3442 яч.1-яч.3 ТП-3949	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	747
80	авария	6		19:25	03.06.2014	20:20	Железнодорожный район	PΠ-335	яч.11	3H3	ΚЛ	бал	ТП-3442 яч.1-яч.3 ТП-3849	воздействие посторонних	вкл.в план кап.ремонта	242
81		7		23:59	07.06.2014	1:13	Заволжский район	PΠ-501	яч.3	3H3+M		бал	ТП-5019 яч.3-яч.13 РП-501	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	971.57
01	авария	· /	1 00.00.2014	دی.تع	07.00.20141	1.10	јаволжский раион	111-301	134. IO	13H3+M	IVI	iuali	ווטט-ווון ארט.אא פוטט-ווון ארט.אא פוטט-ווון ו	тестественный износ	IDNI.D IIJIAH KAII.PEMUHIA	9/1.5

Страница 2

								Пеј	речень	авар	рий	за 20	14 год			
№ п/п	Классифи кация	Nº π/π	Дата и вр отключен		Дата и вр включе			Наименование	Ī	Тип				B		Недоот
за год	нарушени я	за мес. число, месяц час число, месяц час		час	Район	присоединения	№ яч.	защит			Поврежденный элемент	Причина повреждения	принятые меры	пуск кВт.ч		
82	авария	8	07.06.2014	4:20	07.06.2014	5:10	Ленинский район	ПП-1898	яч.5	то	ПП	бал	Срабатывание средств защиты	прочие	выполнен осмотр оборудования	264
83	авария	9	09.06.2014	12:33	09.06.2014	12:33	Ленинский район	ПС Северная	яч.66	3H3	ΚЛ	бал	ТП-1132 яч.7-ТП-1748	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	нагр перекл
84	авария	10	09.06.2014	12:33	09.06.2014	14:30	Ленинский район	РП-133	яч.1		ΚЛ	бал	ТП-1644 яч.9-яч.8 ТП-1646	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	207.6
85	авария	11	09.06.2014	21:30	09.06.2014	21:40	Ленинский район	ПС Северная	яч.56	TO	ТΠ	бал	повреждение на СР в РУ-10 кВ ТП-1132	естественный износ	выполнен текущий ремонт	365.4
86	авария	12	12.06.2014	0:39	12.06.2014	1:03	Заволжский район	РП-402	яч.16	TO	ВЛ	бал	Срабатывание средств защиты	стихийные явления	выполнен текущий ремонт	68.5
87	авария	13	12.06.2014	1:01	12.06.2014	11:47	Заволжский район	ГПП ГНС-2	яч.26	MT3	ΚЛ	бал	ТП-4025 на ВЛ-10 кВ	стихийные явления	вкл.в план кап.ремонта	7355.8
													Обрыв 2-х лин.проводов ВЛ-10 кВ с яч.13 КНС-			
88	авария	14	12.06.2014	1:14	12.06.2014	10:28	Заволжский район	KHC 4-11	яч.15	MT3	ВЛ	бал	4-11	стихийные явления	выполнен текущий ремонт	1522.9
89	авария	15	12.06.2014	1:21	12.06.2014	4:12	Заволжский район	РП-402	яч.13	МТЗ	ΚЛ	бал	ТП-4051-ТП-4068	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	450.4
90	авария	16	13.06.2014	14:51	13.06.2014	15:41	Железнодорожный район	РП-316	яч.5		ΚЛ	бал	ТП-3601 яч.3-яч.2 ПП-3611	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	68
91	авария	17	13.06.2014	15:40	13.06.2014	17:20	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.373		КЛ	бал	ТП-3487 яч.2-ТП-3597 яч.1	воздействие посторонних	вкл.в план кап.ремонта	750
91a	авария	17a	13.06.2014	15:40	13.06.2014	17:20	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.373		КЛ	бал	ТП-3599 яч.3-яч.1 ТП-3764	стихийные явления	вкл.в план кап.ремонта	330
92	авария	18	17.06.2014	16:06	17.06.2014	16:25	Заволжский район	PΠ-401	яч.12		КЛ	бал	ТП-4053-ТП-4060 яч.2	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	59.51
93	авария	19	18.06.2014	6:46	18.06.2014	7:26	Ленинский район	ПС Северная	яч.56	TO	КЛ	бал	ТП-1132 яч.3-ТП-1782 яч.5	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	274.032
94	авария	20		без.откл	20.06.2014	без откл	Заволжский район	ПС Восточная	яч.412	MT3	КЛ	бал	РП-401 яч.5-яч.412 ГПП Восточная (каб.Б)	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	без отключения
95	авария	21	24.06.2014	11:14	24.06.2014	12:04	Железнодорожный район	РП-335	яч.14	WITS	КЛ	бал	ТП-3467-яч.3 ТП-3550	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	565
96	авария	22	26.06.2014	19:02	26.06.2014	19:49	Железнодорожный район	PΠ-316	яч.5	1	РΠ	бал	Срабатывание средств защиты	прочие	выполнен текущий ремонт	112.05
97	авария	23	27.06.2014	14:20	27.06.2014	16:10	Засвияжский район	ПС Свияга	яч.153	1	ВЛ	бал	ВЛ-6 кВ с яч.153 ПС Свияга	прочие	выполнен текущий ремонт	380
- 51	авария	20	27.00.2014	14.20	27.00.2014	10.10	оасыижени райоп	по овила	ич. 100			Oan	DITO KD C AT. 100 FTO OBMATA	Прочис	выполнен текущий ремогн	300
										ик	ΣЛЬ					
98	авария	1	01.07.2014	0:29	01.07.2014	1:14	Засвияжский район	ПС УРЛЗ	яч.403	MT3	ΚЛ	бал	ТП-2411 яч.1-яч.403 ГПП УРЛЗ	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	нагр.пер.
99	авария	2	03.07.2014	16:02	03.07.2014	17:30	Засвияжский район	РП-223	яч.15		РΠ	бал	Срабатывание средств защиты	прочие	выполнен текущий ремонт	480
100	авария	3	09.07.2014	14:04	09.07.2014	16:05	Ленинский район	РП-108	яч.11	TO	ΚЛ	бал	ТП-1171- яч.11 РП-108	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	415.0
101	авария	4	09.07.2014	14:04	09.07.2014	16:05	Ленинский район	РП-108	яч.11	TO	ΚЛ	бал	ТП-1413-ТП-1414	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	0.0
102	авария	5	13.07.2014	20:39	13.07.2014	21:17	Ленинский район	ПС Лесная	яч.207		ΚЛ	бал	РП-129 яч.12-яч.207 ПС Лесная (каб. А)	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	182
103	авария	6	16.07.2014	13:56	16.07.2014	15:24	Ленинский район	РП-101	яч.15		ΚЛ	бал	ТП-1022а яч.3-яч. ТП-1317	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	377.83
104	авария	7	17.07.2014	13:46	17.07.2014	14:39	Засвияжский район	РП-215	яч.7		ΚЛ	бал	ТП-2517 яч.3-яч.5 ТП-2775	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	261
105	авария	8	17.07.2014	22:27	17.07.2014	22:45	Железнодорожный район	РП-конд.фабрики	яч.20	MT3	ΚЛ	бал	ТП-3499 абяч.20 РП-конд.фабрики	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	15
	авария	9	17.07.2014				Железнодорожный район	без отключения			КЛ	бал	РП-316 яч.13-яч.137 ПС Южная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	без отключения
107	авария	10	18.07.2014	4:20	18.07.2014	7:30	Заволжский район	ЗРУ ЦЕС	яч.66	TO	ΚЛ	бал	ПП-4134 яч.2-яч.3 ТП-4114	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	1670.44
108	авария	11	21.07.2014	14:10	21.07.2014	14:59	Ленинский район	ПС Центральная	яч.311	TO	ΚЛ	бал	РП-102 яч.9-яч.311 ПС Центральная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	1194
109	авария	12		без.откл		без откл	Заволжский район	без отключения			КЛ	бал	ТП-4115 яч.2-яч.8 ЦП-КРУ ГПП ПС Заволжская	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	без отключения
110	авария	13	28.07.2014	12:10	29.07.2014	0:20	Заволжский район	ГПП Юбилейная	яч.7		КЛ	бал	ТП-5257 на ВЛ-10 кВ яч.7 ГПП Юбилейная	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	14.23
111	авария	14	29.07.2014	13:45	29.07.2014	14:15	Ленинский район	ПП-1898	яч.8	TO	КЛ	бал	ТП-1879 яч.3-яч.13 РП-102	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	830
112	авария	15	30.07.2014	13:20	30.07.2014 31.07.2014	14:50	Заволжский район	РП-501	яч.6	3H3	КЛ		ТП-5002 яч.2-яч.6 РП-501 ТП-3184 яч.1-яч.139 ПС Южная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	без откл 5880
113	авария	16	31.07.2014	14:55	31.07.2014	17:08	Железнодорожный район	ПС Южная	I с.ш.			Uan	П1-3164 яч. 1-яч. 139 ПС Южная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	3000
										ABI	уст					
114	авария	1	02.08.2014	19:04	02.08.2014	20:18	Заволжский район	РП-503	яч.15	3H3+M	ιКЛ	бал	ТП-5068 яч.1-яч.15 РП-503	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	755.67
115	авария	2	03.08.2014	22:17	03.08.2014	0:17	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.224	MT3	ТΠ	бал	ТП-3710	прочие	выполнен текущий ремонт	0
116	авария	3	05.08.2014	11:50	05.08.2014	13:13	Засвияжский район	РП-203	яч.9		ΚЛ	бал	ТП-2220 яч.1-яч.3 ТП-2349	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	409.771
117	авария	4	07.08.2014	11:19	07.08.2014	12:20	Железнодорожный район	РП-330	яч.14	3H3	ΚЛ	бал	ТП-3841 яч.2- на ВЛ-10 кВ	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	397
118	авария	5	08.08.2014	3:29	08.08.2014	4:05	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.311		ΚЛ	бал	РП-101 ячяч.18 РП-111	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	330
119	авария	6	08.08.2014	16:48	08.08.2014	17:24	Заволжский район	РП-404	яч.11		ΚЛ	бал	ТП-4062 яч.1-яч.11 РП-404	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	139
110	авария	7	09.08.2014	0:51	09.08.2014	1:30	Ленинский район	РП-101	яч.16		ΚЛ	бал	ТП-1749 -яч.16 РП-101	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	91.344
															выполнен осмотр	
121	авария	8	09.08.2014	17:16	09.08.2014	17:57	Ленинский район	ПП-1898	яч.5		ПП	бал	Срабатывание средств защиты	прочие	оборудования .	337.97
122	авария	9	09.08.2014	4:32	09.08.2014	рез ввод	Заволжский район	РП-402	яч.18	MT3	ΚЛ	бал	ТП-4059 на яч.18 РП-402	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	резерв.ввод
123	авария	10	11.08.2014	18:27	11.08.2014	19:27	Засвияжский район	ПС Свияга	яч.232	TO	ΚЛ	бал	ТП-2954 яч.1-яч.232 ПС Свияга	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	370
124	авария	11	11.08.2014	8:55	11.08.2014	16:57	Заволжский район	ГПП Юбилейная	яч.7	TO	ВЛ	бал	повреждения на РЛНД на опоре №2	естественный износ	выполнен текущий ремонт	без нагрузки
													задета опора №1 у ТП-2231 автомобилем			
125	авария	12	14.08.2014	12:35	14.08.2014	13:37	Засвияжский район	РП-214	яч.13		вл	бал	KAMA3	посторонее воздействие	выполнен текущий ремонт	664
126	авария	13	15.08.2014	17:00	15.08.2014	18:27	Железнодорожный район	РП-111	яч.13		КЛ	бал	ТП-3103 яч.6-на ВЛ-6 кВ	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	110
127	авария	14	15.08.2014	17:54	15.08.2014	18:41	Ленинский район	РП-111	яч.19		КЛ	бал	ТП-1777 яч.6-яч.8 ТП-1771	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	120
128	авария	15	16.08.2014	20:32	16.08.2014		Заволжский район	ГПП НГ-1	яч.54	TO	КЛ	бал	РП-504 яч.8-яч.54 ГПП НГ-1	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	364

								Пеј	речень	авар	эий :	3a 20	14 год			
Nº п/п	Классифи кация	Nº π/π	Дата и время отключения	1	Дата и вр включе			Наименование		Тип						Недоот
за год	нарушени я	за мес.	число, месяц	час	число, месяц	час	Район	присоединения	№ яч.	защит			Поврежденный элемент	Причина повреждения	принятые меры	пуск кВт.ч
129	авария	16	18.08.2014 1	7:10	18.08.2014	18:25	Ленинский район	ТП-1817	яч.5		КЛ	бал	ТП-1133 яч.5яч.8 ТП-1146	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	865
130	авария	17	19.08.2014 1	6:43	19.08.2014	18:15	Засвияжский район	РП-231	яч.3	TO	ΚЛ	бал	ПП-2960 яч.1-ВЛ-6 кВ	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	390
131	авария	18	21.08.2014 1	2:45	21.08.2014	рез ввод	Заволжский район	TΠ-5147	яч.5		КЛ	бал	ТП-5154- яч.5 ТП-5147	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	резервн.ввод
132	авария	19	27.08.2014 14	4:13	27.08.2014	15:05	Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.317		ΚЛ	бал	РП-215 яч.1-яч.317 ПС Ульяновская	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	1024
133	авария	20	28.08.2014 1	9:38	28.08.2014	21:18	Засвияжский район	ПС УРЛЗ	яч.407	MT3	КЛ	бал	ТП-2359-яч.5 яч.407 ПС УРЛЗ	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	1050
134	авария	21	29.08.2014 1	7:15	29.08.2014	19:50	Ленинский район	ПС Северная	яч.43		вл	бал	Северная	естественный износ	выполнен текущий ремонт	357.07
	авария	22		0:18	29.08.2014	1:00	Заволжский район	РП-405	яч.14	то	КЛ	бал	ТП-4145 яч.1-яч.14 РП-405	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	0
				•					•	CEHT	ЯБРІ	Ь				
136	авария	1	03.09.2014 1	2:04	03.09.2014	13:26	Ленинский район	ПС Северная	яч.44		КЛ	бал	ТП-1417 яч.4-яч.2 ТП-1500	воздействие посторонних	вкл.в план кап.ремонта	368
136a	авария	1a	03.09.2014 1	2:04	03.09.2014	13:26	Ленинский район	ПС Северная	яч.44		КЛ	бал	ТП-1704 яч.2-яч.41 ПС Северная	воздействие посторонних	вкл.в план кап.ремонта	0
137	авария	2	04.09.2014 7	7:07	04.09.2014	9:30	Ленинский район	ПП-1898	яч.5		КЛ	бал	ТП-1504 яч.1-ВЛ-10 кВ	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	793
138	авария	3	04.09.2014 1	0:10	04.09.2014	10:30	Ленинский район	ПС Северная	яч.44		КЛ	бал	ТП-1782 яч.6-ВЛ-10 кВ	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	370
139	авария	4	05.09.2014 1	1:47	05.09.2014	12:39	Ленинский район	PΠ-111	яч.11		ΚЛ	бал	ТП-1770 яч.1-яч.4 ТП-1034	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	150
140	авария	5	08.09.2014 1	1:35	08.09.2014	12:37	Засвияжский район	ПС Свияга	яч.234		КЛ	бал	РП-220 яч.16-яч.234 ПС Свияга (каб.А)	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	1070
141	авария	6	08.09.2014 1	1:35	08.09.2014	12:57	Засвияжский район	РП-220	яч.10		ΚЛ	бал	ТП-2691 яч.5 -яч.10 РП-220	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	130
142	авария	7	13.09.2014 1	2:55	13.09.2014	14:05	Ленинский район	РП-137	яч.21		КЛ	бал	ПП-1004 яч.3-яч.4 ТП-1280	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	188
143	авария	8	16.09.2014 2	2:43	16.09.2014	23:55	Ленинский район	ПС Центральная	яч.311	TO	ΚЛ	бал	РП-102 яч.9-яч.311 ПС Центральная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	
144	авария	9	16.09.2014 2	2:43	16.09.2014	23:55	Ленинский район	РП-102	яч.5.13		КЛ	бал	ТП-1019 яч.1 на РП-102 яч.5	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	1320
145	авария	10	16.09.2014 2	2:43	16.09.2014	23:55	Ленинский район	РП-102	яч.5.13		КЛ	бал	ТП-1879 яч.3 яч.13 РП-102	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	
146	авария	11	16.09.2014 2	2:43	16.09.2014	23:34	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.309	TO	КЛ	бал	ТП-3025 яч.1-яч.2 ТП-3041	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	984
147	авария	12	20.09.2014	9:51	20.09.2014	11:04	Ленинский район	РП-137	яч.17		ΤП	бал	Поврежден опорный изолятор в ТП-1114 9м	естественный износ	выполнен текущий ремонт	276
148	авария	13	21.09.2014 6	3:06	21.09.2014	7:16	Железнодорожный район	ПС УМЗ	яч.45		КЛ	бал	ТП-3366-ТП-3719 (каб.А)	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	80
	авария	14	21.09.2014 1	4:00	21.09.2014	15:30	Ленинский район	РП-137	яч.23		кл	бал	ТП-1206 яч.3-яч.1 ТП-1281	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	207
150	авария	15		6:28	23.09.2014	16:51	Ленинский район	РП-102	яч.11	3H3	КЛ	бал	ТП-1160 яч.3-ТП-1161 яч.1	воздействие посторонних	вкл.в план кап.ремонта	165
151	авария	16	29.09.2014 без	з.откл	29.09.2014	без откл	Ленинский район	без отключения			кл	бал	РП-109 яч.16-яч.210 ПС Центральная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	без отключения
152	авария	17	30.09.2014 1	8:05	30.09.2014	18:29	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.139	MT3	КЛ	бал	ТП-3184 яч.1-ТП-3719	воздействие посторонних	вкл.в план кап.ремонта	238.21
	авария	18		9:20	30.09.2014		Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.405	3H3	ΚЛ		ТП-2570 яч.1-яч.405 ПС Ульяновская	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	191.73
					<u>.</u>					ОКТЯ	ЯБРЬ	)				
154	авария	1	05.10.2014	3:12	05.10.2014	5:42	Ленинский район	ПС Северная	яч.43	MT3	КЛ	бал	ТП-1142 яч.3 на ВЛ-10 кВ	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	751.4
155	авария	2	06.10.2014	9:30	06.10.2014	11:30	Ленинский район	ПС Лесная	яч.209		КЛ	бал	ТП-1055 на ВЛ-6 кВ	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	408.5
156	авария	3	06.10.2014 1	5:06	06.10.2014	15:50	Заволжский район	РП-403	яч.15		КЛ	бал	ТП-4139 яч.3-яч.3 ТП-4140	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	450
157	авария	4	07:10.2014 1	7:56	07:10.2014	19:14	Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.405	TO	КЛ	бал	ТП-2570 яч.1-яч.405 ПС Ульяновская	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	700
158	авария	5	08.10.2014 1	0:18	08.10.2014	11:00	Железнодорожный район	РП-335	яч.2		КЛ	бал	ТП-3496 яч.4-яч.2 РП-335	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	88
159	авария	6	15.10.2014 без	з.откл	15.10.2014	без откл	Железнодорожный район	без отключения			КЛ	бал	ТП-3180 яч.8-яч.4 ТП-3496	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	без отключения
160	авария	7		3:36	17.10.2014	14:49	Засвияжский район	ПС Свияга	яч.153		КЛ	бал	ТП-2355 яч.1 на ВЛ-6 кВ (оп.21)	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	1114
161	авария	8	17.10.2014 1	7:02	17.10.2014	18:12	Железнодорожный район	РП-318	яч.24		ПП	бал	поврежден МВ в ПП-3699	естественный износ	выполнен текущий ремонт	482
162	авария	9	18.10.2014 8	3:18	18.10.2014	9:06	Ленинский район	ПС Северная	яч.55		ΤП	бал	Повреждение в ТП-1505, необходима чистка с.ш. и изоляторов	естественный износ	выполнен текущий ремонт	623.8
													Повреждение в ТП-1505, необходима чистка			
163	авария	10		3:18	18.10.2014	9:06	Ленинский район	ПП-1898	яч.5	<u> </u>	ТΠ	бал	с.ш. и изоляторов	естественный износ	выполнен текущий ремонт	515.5
164	авария	11	18.10.2014 1	6:21	18.10.2014	18:10	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.115.20	)8	КЛ	бал	ТП-3700 яч.115 ПС Центральная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	1155.6
															выполнен осмотр	
165	авария	12		3:22	21.10.2014	5:35	Заволжский район	РП-402	яч.16		РΠ	бал	Срабатывание средств защиты	прочие	оборудования	1249
	авария	13		1:42	22.10.2014	22:28	Железнодорожный район	РП-310	яч.17		КЛ	бал	ТП-3618 яч.4-яч.1 ТП-3017	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	622.8
167	авария	14	23.10.2014 без			без откл		ПС Южная	яч.139		КЛ		ТП-3184 яч.1-яч.139 ПС Южная	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	без отключения
168	авария	15	23.10.2014 1	1:43	23.10.2014	12:25	Заволжский район	ГПП-НГ-1	яч.1	TO	КЛ	бал	РП-502 яч.13-яч.1 ГПП-1 (каб. А)	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	1446.55
400		10	04.40.0044	0.44	04 40 0044	44.40	0	DE 224	2	1	ВΠ	e	Убрали посторонний предмет с проводов ВЛ-6			
169	авария	16		0:11	24.10.2014	11:46	Засвияжский район	РП-231	яч.3		ВЛ	бал	кВ оп.67 яч.3 РП-231	посторонее воздействие	выполнен осмотр	74.7
	авария	17		4:04	24.10.2014	14:51	Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.217	TO	ΚЛ	бал	ПП-2193 яч.6 -яч.217 ПС Ульяновская	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	429.525
171	авария	18		5:17	24.10.2014	15:54	Железнодорожный район	РП-346	яч.26	3H3	КЛ	бал	ТП-3017 яч.7-яч.26 РП-346	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	120 670
172	авария	19	26.10.2014 1	0:30	26.10.2014	11:14	Ленинский район	ПС Северная	яч.56	3H3	КЛ	бал	ТП-1130 яч.3-яч.56 ПС Северная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	670
173	авария	20	28.10.2014 1	0:08	28.10.2014	10:44	Ленинский район	РП-108	яч.23		ТΠ	бал	в ТП-1314 поврежден опорный изолятор на шине "В" в камере тр-ра	естественный износ	выполнен текущий ремонт	750

								Пеј	ечень	авар	эий :	за 20	14 год			
№ п/п	Классифи кация нарушени	№ п/п	Дата и вре отключен	ния	Дата и вр включе	ния	Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защит			Поврежденный элемент	Причина повреждения	принятые меры	Недоот пуск
за год	Я	за мес.	число, месяц	час	число, месяц	час		·		ы						кВт.ч
174	авария	21	29.10.2014	15:40	29.10.2014	17:00	Засвияжский район	PΠ-217	яч.12	MT3	РΠ	бал	срабатывание средств защиты яч.12 РП-217	прочие	выполнен осмотр оборудования	331
										ноя	БРЬ				, ,,	*
175	авария	1	04.11.2014	12:49	04.11.2014	13:34	Ленинский район	РП-102	яч.5		ΚЛ	бал	РП-102 яч.5-яч. ТП-1019	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	90
176	авария	2	06.11.2014	10:50	06.11.2014	12:00	Ленинский район	ПС Северная	яч.56	TO	ΚЛ	бал	ТП-1130 яч.3- яч.3 ПС Северная	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	1124
177	авария	3	06.11.2014	18:06	06.11.2014	19:26	Засвияжский район	ПС Свияга	I и II с.ш.	3H3	ΚЛ	бал	ТП-2588 яч.3 до ТП-2592 яч.4	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	308
178	авария	4	07.11.2014	19:30	07.11.2014	21:10	Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.107	3H3	РΠ	бал	Срабатывание средств защиты	прочие	выполнен осмотр оборудования	170
179	авария	5	07.11.2014		07.11.2014		Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.408	3H3	тп		Срабатывание средств защиты	прочие	выполнен осмотр оборудования	540
180	авария	6	10.11.2014			без откл	Железнодорожный район	без отключения	лч.тоо	3113	КЛ	бал	ТП-3552 яч.2-яч.1 ТП-3553	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	без отключения
181	авария	7		21:27	11.11.2014	22:10	Заволжский район	РП-514	яч.17		КЛ	бал	ТП-5151 яч.2-яч.17 РП-517	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	498.24
182	авария	8			14.11.2014	12:36	Ленинский район	ПС Лесная	яч.207	MT3	КЛ	бал	РП-129 яч.12-яч.207 ПС Лесная	воздействие посторонних	вкл.в план кап.ремонта	192
183	авария	9	14.11.2014	11:55	14.11.2014	13:27	Ленинский район	ПС Лесная	яч.209	MT3	КП	бал	ТП-1055 яч.2-яч.3 ТП-1072	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	1079
184	авария	10	15.11.2014	10:46	15.11.2014	11:58	Ленинский район	ПС Центральная	яч.416	TO	КЛ	бал	ТП-1281 яч.2-ТП-3176 яч.7	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	775
185	авария	11	15.11.2014	10:46	15.11.2014		Ленинский район	РП-310	Л С.Ш.		КЛ	бал	ТП-1005 яч.2-ТП-1280 яч.3	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	170
100	авария		10.11.2011	10.10	10.11.2011	11.00	Terminolari parion	111010	п о.ш.	10	101	ousi	111 1000 X 1.2 111 1200 X 1.0	вина другои органисации	выполнен осмотр	<u> </u>
186	авария	12	18.11.2014	7:05	18.11.2014	7:22	Железнодорожный район	без отключения			ΤП	бал	в ТП-3807 заменили ПК-15 А на Т2 фаза Б	естественный износ	оборудования	150
187	авария	13		16:00	20.11.2014		Железнодорожный район	РП-307	яч.14		КЛ	бал	ТП-3721 до яч.14 РП-307	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	65
188	авария	14	20.11.2014		10.11.2014			без отключения			КЛ	бал	ТП-3552 яч.2-яч.1 ТП-3553	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	без отключения
189	авария	15	21.11.2014	12:39	21.11.2014	13:53	Железнодорожный район	РП-137	яч.13		КЛ	бал	ТП-3301 яч.3 до яч.2 ТП-3002	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	297.69
190	авария	16	23.11.2014				Заволжский район	ПС Восточная	яч.410		вл	бал	На РЛНД оп 77 заменили штыревой изолятор ВЛ-10 кВ (ТП-4076)	естественный износ	выполнен текущий ремонт	без отключения
191	авария	17	24.11.2014		24.11.2014		Железнодорожный район	РП-307	яч.16		КЛ	бал	ТП-3430 яч.1 до яч.6 ТП-3429	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	50
	шоприи			10.00		10.20	унолосподорожных раноп	1		ДЕКА				рина другом органивации		
192	авария	1	03.12.2014	22:59	03.12.2014	23:42	Заволжский район	РП-501	яч.9	3H3	ΚЛ	бал	ТП-5011 яч.1 до яч.9 РП-501	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	529.38
193	авария	2	09.12.2014	19:56	09.12.2014	20:57	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.117	MT3	ΚЛ	бал	РП-335 яч.6-яч.117 ПС Южная	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	770
194	авария	3	10.12.2014	без.откл	10.12.2014	без откл	Заволжский район	ТП-4008	яч.2		ТΠ	бал	Поврежден ВН на ф.В в яч.2 в ТП-4008	естественный износ	выполнен текущий ремонт	без отключения
195	авария	4	12.12.2014	10:24	12.12.2014	11:10	Ленинский район	ТП-1040	T1		Т-р	бал	Поврежден Т1 в ТП-1040	естественный износ	выполнена замена тр-ра	наг.перекл на Т2
196	авария	5	19.12.2014	13:01	19.12.2014	13:32	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.452	3H3	кл	бал	РП-316 яч.10-яч.452 ПС Южная	вина другой организации	вкл.в план кап.ремонта	581
197	авария	6	19.12.2014	без.откл	19.12.2014	без откл	Заволжский район	ТП-4078			Тр-р	бал	повреждение тр-ра	естественный износ	выполнена замена тр-ра	без отключения
198	авария	7	21.12.2014	7:28	21.12.2014	8:44	Ленинский район	РП-133	яч.4	3H3	κл	бал	ТП-1317 - яч.4 РП-133	естественный износ	вкл.в план кап.ремонта	570
199	авария	8	22.12.2014		22.12.2014		Засвияжский район	ТП-2726	яч.4		ΤП	бал	самопроизвольное отключение ВН в ТП-2726	прочие	выполнен текущий ремонт	80
200	авария	9	31.12.2014	8:08	31.12.2014	8:40	Заволжский район	РП-402	яч.6	то	ΚЛ	бал	повреждена в/в каб перемычка на Т2	естественный износ	выполнен текущий ремонт	150