

Перечень аварий за 2024 год

№ п/п за год	Классификация нарушения	№ п/п за мес.	Дата и время отключения		Дата и время включения		Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защиты	Поврежденный элемент	Причина повреждения	Принятые меры	Недоотпуск		
			число, месяц	час	число, месяц	час								кВт.ч		
ЯНВАРЬ																
1	авария	1	01.01.2024	22:25	02.01.2024	0:45	Ленинский район	РП-106н	яч.19	ТО	КЛ	бал	ТП-1129 яч.1 на ВЛЗ-10 кВ	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	436,46
2	авария	2	03.01.2024	8:03	03.01.2024	8:35	Железнодорожный район	РП-310	яч.12	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3618 яч.3 на яч.12 РП-310	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
3	авария	3	03.01.2024	8:03	03.01.2024	8:35	Железнодорожный район	РП-346	яч.26	ТО	КЛ	бал	ТП-3017 яч.1 на ТП-1777 яч.3	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	152,97
4	авария	4	06.01.2024	22:35	06.01.2024	22:58	Железнодорожный район	РП-346	яч.19	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3335 яч.4 на РП-346 яч.19	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	14,34
5	авария	5	11.01.2024	14:20	11.01.2024	14:43	Заволжский район	ГПП НГ-1	яч.48	откл ЗНЗ	КЛ	бал	РП-501 яч.10 на яч.48 ГПП НГ-1	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	372,88
6	авария	6	24.01.2024	15:07	24.01.2024	15:58	Железнодорожный район	ПП-3708	1 с.ш.	ТО	ПП	бал	в сетях МУП УльГЭС повреждений нет.	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	146,28
7	авария	7	25.01.2024	12:50	25.01.2024	14:25	Ленинский район	ПС Северная	яч.54	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1409 яч.2 на ПП-1408 яч.2	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
8	авария	8	25.01.2024	12:50	25.01.2024	15:40	Ленинский район	РП-108	яч.6	откл	КЛ	бал	ТП-1062 яч.4 на яч.8 РП-108	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	558,27
8а	авария	8а	25.01.2024	12:50	25.01.2024	15:40	Ленинский район	РП-108	яч.6	откл	КЛ	бал	ТП-1331 яч.1 на яч.2 ТП-1771	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
9	авария	9	31.01.2024	1:43	31.01.2024	2:47	Засвияжский район	РП-217	яч.15	МТЗ	КЛ	бал	ТП-2387 яч.5 на яч.15 РП-217	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	79,81
ФЕВРАЛЬ																
10	авария	1	01.02.2024	11:07	01.02.2024	12:01	Засвияжский район	РП-217	яч.12	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2571 яч.2 на яч.12 РП-217	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	47,14
11	авария	2	02.02.2024	6:11	02.02.2024	7:00	Заволжский район	РП-502	яч.5	МТЗ	КЛ	бал	ТП-5010 яч.5 на яч.5 ТП-5043	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	264,8
12	авария	3	05.02.2024	6:10	05.02.2024	9:48	Заволжский район	ПС Юбилейная	яч.7	МТЗ	ВЛ	бал	на земле у РЛНД №2 ВЛ-10 кВ ПС Юбилейная яч.7 птица на земле	внеш.мех.воздействие	выполнить осмотр оборудования	498,41
13	авария	4	09.02.2024	1:10	09.02.2024	2:15	Засвияжский район	РП-205	яч.7	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2529 яч.1 на яч.5 ТП-2795	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	551,71
14	авария	5	20.02.2024	12:30	20.02.2024	14:05	Заволжский район	РП-ВСО	яч.12	МТЗ	КЛ	бал	ТП-4003 на ВЛ			1352,43
15	авария	6	20.02.2024	22:57	21.02.2024	1:23	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.137	МТЗ	КЛ	бал	РП-316 яч.13 на яч.137 ПС Южная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	2221,3
15а	авария	6а	20.02.2024	22:57	21.02.2024	23:25	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.117		КЛ	бал	РП-335 яч.6 на яч.117 ПС Южная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
16	авария	7	25.02.2024	1:55	25.02.2024	2:35	Ленинский район	РП-137	яч.17	ТО	КЛ	бал	ПП-1006 яч.2 на яч.17 РП-137	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	49,88
МАРТ																
17	авария	1	04.03.2024	0:05	04.03.2024	2:45	Ленинский район	ПС Северная	яч.38	ТО	КЛ	бал	ТП-1127 яч.3 на яч.1 ТП-1647	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1459,08
18	авария	2	04.03.2024	2:00	04.03.2024	3:15	Ленинский район	РП-101	яч.12	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1734 яч.7 на яч.6 ТП-1875	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	187,06
19	авария	3	17.03.2024	17:00	17.03.2024	18:04	Ленинский район	ПС Северная	яч.44	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1134 яч.4 на яч.2 ТП-1138	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1280,34
20	авария	4	17.03.2024	17:00	17.03.2024	18:34	Ленинский район	РП-133	яч.1	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1646 яч.4 на яч.5 ТП-1647	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	941,39
21	авария	5	18.03.2024	19:20	18.03.2024	21:20	Заволжский район	ТП-4035		откл	КЛ	бал	в ТП-4035 повреждена кабельная перемычка(концевая заделка) в яч.2 на Тр-р. Заменили каб перемычку.3 ПК-10 на 40 А.	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	324,24
22	авария	6	20.03.2024	9:18	20.03.2024	11:25	Железнодорожный район	РП-310	яч.10		КЛ	бал	ТП-3618 яч.5 на яч.3 ТП-3619	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	190,8
23	авария	7	24.03.2024	15:24	24.04.2024	16:04	Ленинский район	ПС Северная	яч.60	откл	КЛ	бал	РП-108 яч.18 на яч.60 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	932,19
24	авария	8	25.03.2024	14:46	25.04.2024	15:33	Железнодорожный район	РП-346	яч.16	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3080 яч.1 на ТП-3151 яч.5	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	103,09
25	авария	9	26.03.2024	11:05	26.04.2024	11:21	Заволжский район	РП-404	яч.20	откл	ВЛ	бал	Поврежден РЛНД Р-6 (плохой контакт) на ул.Гусева.1 ВЛ-6 кВ с ТП-4035 (дождь. Ветер)	погодные воздействия	выполнить осмотр оборудования	0
26	авария	10	26.03.2024	21:13	26.04.2024	22:00	Железнодорожный район	РП-318	яч.13	ТО+ЗНЗ	ВЛ	бал	Выведена с повреждением ВЛ-10 кВ с ТП-3759 яч.3 на ТП-3640.3831.3651.3838.3723.3645 (сильный дождь. Ветер)	погодные воздействия	Выполнить обрезку деревьев	
27	авария	11	27.03.2024	8:30	27.04.2024	9:43	Заволжский район	ТП-4003	яч.3	откл ЗНЗ	ВЛ	бал	Откл.часть ВЛ-10 кВ с ТП-4046 яч.3 (от Р34 на ТП-4003 на ТП4007 яч.3 на ПП-4094	погодные воздействия	Выполнить обрезку деревьев	409,66
28	авария	12	27.03.2024	10:16	27.04.2024	10:17	Ленинский район	ПС Северная	яч.53	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1748 на ПС Северная яч.53 (КЛ на ХХ)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
29	авария	13	28.03.2024	21:07	28.03.2024	21:27	Ленинский район	РП-147	яч.9	МТЗ	ВЛ	аб	В сетях МУП УльГЭС повреждений нет	повреждена в аб. сетях	выполнить осмотр оборудования	97,27
30	авария	14	28.03.2024	21:07	28.03.2024	21:27	Ленинский район	РП-147	яч.10	МТЗ	ВЛ	аб	В сетях МУП УльГЭС повреждений нет	повреждена в аб. сетях	выполнить осмотр оборудования	224,47
31	авария	15	30.03.2024	11:32	30.03.2024	12:32	Ленинский район	РП-101	яч.13	МТЗ	РП	бал	В сетях МУП УльГЭС повреждений нет	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	536,24
32	авария	16	30.03.2024	12:32	30.03.2024	12:54	Ленинский район	РП-109	яч.3	МТЗ	РП	бал	В сетях МУП УльГЭС повреждений нет	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	96,2
АПРЕЛЬ																
33	авария	1	01.04.2024	8:45	01.04.2024	10:12	Ленинский район	РП-147	яч.10	ЗНЗ	РП	бал	Отключен участок КВЛ-6 кВ на РП-1 МО обслуживает ЭПГ	повреждена в аб. сетях	выполнить осмотр оборудования	238,69
34	авария	2	02.04.2024	21:58	02.04.2024	22:16	Засвияжский район	РП-231	яч.4	МТЗ	РП	бал	В сетях МУП УльГЭС повреждений нет	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	29,18
35	авария	3	04.04.2024	7:56	04.04.2024	9:33	Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.217	ТО	КЛ	бал	ТП-2193 яч.6 на яч.217 ПС Ульяновская	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	762,09
36	авария	4	07.04.2024	16:35	07.04.2024	19:41	Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.408	ТО	КЛ	бал	ТП-2993 яч.1 на оп.30 ВЛ-6 кВ (каб.2)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1716,48
37	авария	5	09.04.2024	14:11	09.04.2024	15:59	Засвияжский район	РП-203	яч.5	ЗНЗ	КЛ	аб	повреждена концевая КЛ-6 кВ с ТП-2772а (УВКС)	повреждена в аб. сетях	выполнить осмотр оборудования	511,8
38	авария	6	09.04.2024	17:50	09.04.2024	18:55	Ленинский район	ПП-1898	яч.7	ЗНЗ	КЛ	аб	ТП-1408 яч.8 на ТП-1891	повреждена в аб. сетях	выполнить осмотр оборудования	850,93
39	авария	7	09.04.2024	17:50	09.04.2024	17:55	Ленинский район	ПС Северная	яч.61	МТЗ	КЛ	бал	РП-108 яч.17 на ПС Северная яч.61	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0,0
40	авария	8	09.04.2024	8:00	09.04.2024	20:18	Ленинский район	РП-106	яч.16	ЗНЗ	КЛ	аб	ТП-1106 яч.5 на яч.6 ТП-1126 ООО Оборэнерго	повреждена в аб. сетях	выполнить осмотр оборудования	3067,81

Перечень аварий за 2024 год

№ п/п за год	Классификация нарушения	№ п/п за мес.	Дата и время отключения		Дата и время включения		Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защиты	Поврежденный элемент				Причина повреждения	Принятые меры	Недоотпуск кВт.ч		
			число, месяц	час	число, месяц	час					бал	бал	бал	бал					
177	авария	3	03.09.2024	15:25	03.09.2024	16:09	Ленинский район	ТП-1898	яч.5	ТО	ПП	бал	В сетях УльГЭС повреждений нет				повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	914,52
178	авария	4	03.09.2024	15:25	03.09.2024	17:06	Ленинский район	ПП-1705	яч.1	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ПП-1705 яч.1 на яч.4 РП-108				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	209,9
179	авария	5	05.09.2024	21:41	05.09.2024	23:00	Ленинский район	РП-102	яч.10	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1018 яч.4 на яч.1 ТП-1907				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	738,9
180	авария	6	05.09.2024	22:56	05.09.2024	23:48	Ленинский район	ПС Центральная	яч.210	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	РП-109 яч.16 яч.210 ПС Центральная				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
181	авария	7	09.09.2024	15:00	09.09.2024	15:08	Засвияжский район	ПС Автозаводская	яч.44	ЗНЗ откл	КЛ	бал	РП-226 яч.6 на яч.44 ПС Автозаводская				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	88,79
182	авария	8	12.09.2024	17:30	12.09.2024	18:50	Ленинский район	ТП-1641	яч.5	откл	КЛ	бал	ТП-1059 яч.1 на яч.5 ТП-1641				внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	83,14
183	авария	9	13.09.2024	14:03	13.09.2024	15:53	Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.219	ТО	КЛ	бал	ТП-2196 яч.5 на яч.4 ТП-2530				внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	797,9
184	авария	10	15.09.2024	11:22	15.09.2024	13:12	Засвияжский район	ТП-2570	яч.6	ТО	КЛ	бал	ТП-2531 яч.5 на яч.4 ТП-2796				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1124,86
185	авария	11	15.09.2024	23:57	16.09.2024	0:20	Засвияжский район	РП-346	яч.11	ТО	КЛ	бал	ТП-3155 яч.3 на яч.11 РП-346				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	15,59
186	авария	12	15.09.2024	23:57	16.09.2024	2:14	Засвияжский район	РП-346	яч.21	ТО	КЛ	бал	ТП-3103 яч.4 на яч.1 ТП-3121				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	541,02
187	авария	13	16.09.2024	15:55	16.09.2024	17:20	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.127	ТО	КЛ	бал	РП-330 яч.4 яч.127 ПС Центральная				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	477,01
188	авария	14	18.09.2024	13:33	18.09.2024	15:41	Железнодорожный район	РП-310	яч.5	ТО	КЛ	бал	ТП-3187 яч.2 на ТП-1636 яч.4				внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	585,29
189	авария	15	27.09.2024	23:24	28.09.2024	0:21	Засвияжский район	РП-204	яч.14	МТЗ	КЛ	бал	ТП-2261 яч.3 на яч.4 ТП-2297				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	469,15
Октябрь																			
190	авария	1	02.10.2024	10:55	02.10.2024	13:18	Заволжский район	РП-402	яч.9	ТО	КЛ	бал	ТП-4184 яч.8 на яч.9 РП-402				внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	208,05
191	авария	2	03.10.2024	18:49	03.10.2024	21:00	Засвияжский район	РП-203	яч.9	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2267 яч.2 на яч.4 ТП-2548				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1241,59
192	авария	3	03.10.2024	18:49	03.10.2024	21:25	Засвияжский район	РП-203	яч.15	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2220 яч.4 на яч.5 ТП-2702				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	953,27
193	авария	4	04.10.2024	19:18	04.10.2024	21:09	Засвияжский район	РП-203	яч.5	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2209 яч.6 на яч.5 ТП-2266				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	526,02
194	авария	5	04.10.2024	14:04	04.10.2024	15:31	Ленинский район	ПС Северная	яч.51	ТО	КЛ	бал	ТП-1013 яч.1 на яч.1 ТП-1092				внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	1301,85
195	авария	6	04.10.2024	3:14	04.10.2024	0:40	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.137	откл	КЛ	бал	РП-316 яч.13 на яч.137 ПС Южная				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
196	авария	7	05.10.2024	18:53	05.10.2024	20:00	Заволжский район	РП-404	яч.11	ТО	ВЛ	бал	ПП-4093 до ПП-4099				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	445,62
197	авария	8	08.10.2024	5:05	08.10.2024	7:07	Заволжский район	ГПП НГ-1	яч.52	ТО	КЛ	бал	ТП-5037 яч.6 на яч.2 ТП-5043				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	2104,65
197a	авария	8a	08.10.2024	5:05	08.10.2024	7:07	Заволжский район	ГПП НГ-1	яч.52	ТО	КЛ	бал	ТП-5031 яч.2 на яч.16 РП-502				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
198	авария	9	11.10.2024	9:55	11.10.2024	10:45	Засвияжский район	РП-231	яч.9	МТЗ	РП	бал	В сетях УльГЭС повреждений нет				повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	118,47
199	авария	10	11.10.2024	9:55	11.10.2024	10:45	Засвияжский район	РП-231	яч.10	МТЗ	РП	бал	В сетях УльГЭС повреждений нет				повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	81,06
200	авария	11	11.10.2024	9:55	11.10.2024	10:45	Засвияжский район	РП-316	яч.5	МТЗ	ВЛ	аб.	В сетях УльГЭС повр-й нет.отключен РЛНД на оп.7a ВЛ-6 кВ от ПП-3611 яч.3 в сторону ТП-3726 аб. Инза-Сервис				повреждены в аб. сетях	выполнить осмотр оборудования	116,73
201	авария	12	15.10.2024	5:25	15.10.2024	6:13	Ленинский район	РП-133	яч.10	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1016 яч.8 на яч.2 ТП-1090				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	151,52
202	авария	13	15.10.2024	4:52	15.10.2024	5:40	Ленинский район	РП-133	яч.6	МТЗ	КЛ	аб.	ТП-1729 яч.8 на ТП-1899 ООО Энергохолдинг				повреждены в аб. сетях	выполнить осмотр оборудования	309,24
203	авария	14	16.10.2024	9:48	16.10.2024	10:36	Засвияжский район	РП-223	яч.13	ТО	КЛ	бал	ТП-2683 яч.1 на яч.18 РП-223				внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	706,34
204	авария	15	16.10.2024	10:01	16.10.2024	11:51	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.448	ТО	КЛ	бал	ТП-3184 яч.2 на яч.19 РП-335				внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	2166,42
			17.10.2024				Ленинский район				КЛ	бал	ТП-2344 яч.1 на яч.3 ТП-2548				внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	
205	авария	16	21.10.2024	15:12	21.10.2024	17:02	Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.219	ТО	КЛ	бал	ТП-2196 яч.5 на яч.4 ТП-2530				внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	768,2
206	авария	17	21.10.2024	22:12	21.10.2024		Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.517		КЛ	бал	ТП-3165 яч.3 на яч.517 ПС Центральная				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	
207	авария	18	24.10.2024	3:05	24.10.2024	4:13	Заволжский район	РП-409	яч.14	ТО	КЛ	бал	ТП-4172 яч.5 на яч.8 ТП-4132				внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	353,55
208	авария	19	25.10.2024	18:02	25.10.2024	19:23	Засвияжский район	РП-226	яч.4	ТО	КЛ	бал	ТП-2688 яч.4 на яч.3 ТП-2689				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	373,75
209	авария	20	25.10.2024	18:13	25.10.2024	20:58	Засвияжский район	РП-223	яч.20	МТЗ	КЛ	бал	ТП-2561 яч.2 на яч.5 ТП-2674				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	884,8
210	авария	21	27.10.2024	15:10	27.10.2024	16:30	Железнодорожный район	ПП-3930	яч.3	откл	ВЛ	бал	На опоре №92a (выход КЛс ТП-3929 яч.3) обрыв по 1 фазе н ОПН. Провод лег на траверсу				нарушение контактного соединения	включить в план ремонта	312,77
НОЯБРЬ																			
211	авария	1	02.11.2024	20:48	02.11.2024	22:11	Заволжский район	РП-402	яч.9	ТО	КЛ	аб.	ТП-4073 яч.6 на яч.8 ТП-4184				повреждены в аб. сетях	выполнить осмотр оборудования	120,76
212	авария	2	04.11.2024	9:20	04.11.2024	10:50	Заволжский район	ГПП НГ-1	яч.59	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-5070 ч.6 яч.5 ТП-5091				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1178,49
213	авария	3	06.11.2024	19:38	06.11.2024	20:58	Ленинский район	ПС Северная	яч.66	ТО	КЛ	бал	ТП-1132 яч3 на ТП-1748				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	848,01
214	авария	4	06.11.2024	19:40	06.11.2024	22:20	Ленинский район	ПС Северная	яч.60	ТО	КЛ	бал	РП-108 яч18 на яч.60 ПС Северная				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	3890,88
215	авария	5	06.11.2024	19:40	06.11.2024	20:58	Ленинский район	ПС Северная	яч.68	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1058 на яч.68 ПС Северная				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	420,08
216	авария	6	09.11.2024	14:26	09.11.2024	15:20	Железнодорожный район	ПП-3706	яч.1	МТЗ	ВЛ	аб.	Необходима Вырезка на аб. ВЛ-6 кВ				погодные воздействия	Выполнить обрезку деревьев	0
217	авария	7	09.11.2024	18:19	09.11.2024	19:21	Засвияжский район	РП-231	яч.4	МТЗ	ТП	аб.	отк.РЛНД на оп.53 отпайка на ТП-2384. (Инзасервис). ТП-2253.2947.2968(ЭПГ) и РЛНД оп.62a на ТП-2705. ТП-2388 (ЭПГ)				повреждение в аб сетях	выполнить осмотр оборудования	1619,42
218	авария	8	20.11.2024	16:15	20.11.2024	17:26	Засвияжский район	РП-231	яч.3	ТО	КЛ	бал	ТП-2960 яч.6 на яч.3 РП-231				внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	70,63
219	авария	9	21.11.2024	18:47	21.11.2024	19:42	Засвияжский район	РП-223	яч.15	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2562 яч.4 на яч.3 ТП-2558				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	178,33
220	авария	10	21.11.2024	19:07	21.11.2024	21:25	Заволжский район	РП-402	яч.9	ТО+ЗНЗ	КЛ	аб	ТП-4073 яч.6 на яч.8 ТП-4184 (Энергохолдинг)				повреждение в аб сетях	выполнить осмотр оборудования	200,78
221	авария	11	23.11.2024	22:23	23.11.2024	23:38	Заволжский район	РП-402	яч.20	ТО	КЛ	бал	ТП-4028 яч.6 на яч.4 ТП-4037				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
222	авария	12	29.11.2024	3:29	29.11.2024	5:42	Ленинский район	РП-310	яч.8	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1082 яч.4 на яч.3 ТП-1020				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1736,99
223	авария	13	29.11.2024	11:14	29.11.2024	13:14	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.224	ТО	КЛ	бал	ТП-3710 яч.4 на яч.224 ПС Южная				внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	1391,74
224	авария	14	29.11.2024	12:19	29.11.2024	13:31	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.137	ТО	КЛ	бал	РП-316 яч.13 на яч.137 ПС Южная каб.А				износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1113,39

Перечень аварий за 2024 год

№ п/п за год	Классификация нарушения	№ п/п за мес.	Дата и время отключения		Дата и время включения		Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защиты	Поврежденный элемент			Причина повреждения	Принятые меры	Недоот пуск
			число, месяц	час	число, месяц	час										кВт.ч
225	авария	15	29.11.2024	13:52	29.11.2024	15:12	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.125	ТО	КЛ	бал	ТП-3605 яч.3 на яч.6 ТП-3709	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	987,68
225а	авария	15а	29.11.2024	13:52	29.11.2024	15:12	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.125	ТО	КЛ	бал	ТП-3605 яч.3 на ВЛ-6 кВ в сторону ПП-3931 яч.1	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
226	авария	16	30.11.2024	9:45	30.11.2024	10:38	Ленинский район	ПС Северная	яч.55	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ПП-1898 яч.1 на яч.55 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1134,63
ДЕКАБРЬ																
227	авария	1	01.12.2024	21:10	01.12.2024	21:20	Ленинский район	РП-147	яч.9	МТЗ	РП	бал	Самопроизвольное откл. ВВ яч.9 РП-147	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	34,92
228	авария	2	01.12.2024	21:10	01.12.2024	21:20	Ленинский район	РП-147	яч.10	МТЗ	РП	бал	Самопроизвольное откл. ВВ яч.10 РП-147	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	34,92
229	авария	3	04.12.2024	21:43	04.12.2024	23:24	Заволжский район	ГПП НГ-1	яч.13	ТО	КЛ	бал	РП-503 яч.17 на яч.13 ГПП НГ-1 (каб.Б)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
230	авария	4	11.12.2024	13:50	11.12.2024	15:25	Засвияжский район	ПС Свяяга	яч.218	ТО	КЛ	бал	ТП-2872 яч.5 на яч.18 РП-18 РП-234	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	1720
231	авария	5	16.12.2024	10:22	16.12.2024	12:54	Ленинский район	РП-106н	яч.9	ТО+ЗНЗ	КЛ	аб	ТП-1019 яч.4 на яч.5 ТП-1140	повреждение в аб сетях	выполнить осмотр оборудования	916,19
232	авария	6	20.12.2024	11:57	20.12.2024	13:07	Ленинский район	РП-102	яч.10	ТО	КЛ	бал	ТП-1018 яч.4 на яч.1 ТП-1907	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	829,31
233	авария	7	21.12.2024	10:13	21.12.2024	10:49	Ленинский район	ПС Северная	яч.38	МТЗ	КЛ	бал	РП-133 яч.11 на яч.38 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	763,21
234	авария	8	24.12.2024	20:26	24.12.2024	22:38	Ленинский район	ПС Центральная	яч.311	МТЗ	КЛ	бал	РП-111н яч.18 на яч.311 ПС Центральная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	3456,9
234а	авария	8а	24.12.2024	20:26	24.12.2024	22:38	Ленинский район	ПС Центральная	яч.311	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1403 яч.5 на РП-106 яч.10	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
234б	авария	8б	24.12.2024	20:26	24.12.2024	22:38	Ленинский район	ПС Центральная	яч.311	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1043 яч.2 на яч.6 ТП-1139	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
235	авария	9	25.12.2024	15:27	25.12.2024	16:37	Железнодорожный район	РП-318	яч.18	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3070 яч.4 на яч.25 РП-318	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	29,1
236	авария	10	27.12.2024	10:42	27.12.2024	13:30	Железнодорожный район	РП-316	яч.11	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3472 яч.3 на яч.14 РП-316	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	649,48
236а	авария	10а	27.12.2024	10:42	27.12.2024	13:30	Железнодорожный район	РП-316	яч.14	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3476 яч.6 на яч.2 ТП-3450	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	0
237	авария	11	29.12.2024	3:36	29.12.2024	5:59	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.224	отк	КЛ	бал	ТП-3434 яч.5 на яч.5 ТП-3476	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	1658,49
238	авария	12	30.12.2024	19:10	30.12.2024	22:46	Ленинский район	ПП-1898	яч.5	ЗНЗ	ВЛ	бал	ВЛЗ-10 кВ с ТП-1507 яч.3 до ТП-1915 яч.1	погодные воздействия	Выполнить обрезку деревьев	3412
239	авария	13	30.12.2024	19:10	30.12.2024	21:12	Ленинский район	ПС Северная	яч.43	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1017 яч.3 на ВЛ-10 кВ	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	2535,72